RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Grand Est

Pôle Santé Environnement
Courriel : ars-grandest-dd67-se@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86

SDEA ALSACE MOSELLE
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
SCHILTIGHEIM - BP 10020
67013 STRASBOURG CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SDEA CL DE REICHSHOFFEN

Prélèvement et mesures de terrain du 29/10/2026 à 07h46 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Attestation Cofrac N° 1-0685 - portée détaillée consultable sur le site www.cofrac.fr

Nom et type d'installation : SDE DE REICHSHOFFEN (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU REICHSHOFFEN - REICHSHOFFEN (ROBINET SANITAIRE AU 20 RUE DES ROMAINS)

-

Code point de surveillance :	0000004892	Type d'analyse :	PBCUN
Numéro de prélèvement :	06700274365	Référence laboratoire :	26M097542-005

Conclusion sanitaire

Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 5 novembre 2026
Pour le Directeur Général,
L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

Floriane UMBRICHT

Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé. Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06700274365

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0336	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	<0,5	µg/L		20,0		
Plomb	0,8	µg/L		10,0		