RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale du Bas-Rhin
Adresse:14, rue du Maréchal Juin 67084 STRASBOURG Cedex - 03 88 76 79 86
Courriel : ars-grandest-DT67-VSSE@ars.sante.fr

MAIRIE DE REICHSHOFFEN-PIS
Mairie
67110 REICHSHOFFEN

PIS-COMPLEXE SPORTIF REICHSHOFFEN

Prélèvement n° : 06700272018 du **01/07/2026** à 09h28 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS

Bassin concerné : PIS COMPLEXE SPORTIF DE REICHSHOFFEN PATAUGEOIRE EXT

Code et nom du Point de Surveillance : 0000010074 PATAUGEOIRE EXTERIEURE MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0666 Code BASSIN 005357 Référence laboratoire : 26M057173-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	30,6	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	32	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,55	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	3,90	mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore total	4,45	mg(Cl2)/L				

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	9,2	mg/L				250,00
Carbone organique total	0,5	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. La baignade est autorisé et ne présente pas de risque pour les usagers. La prise d'une douche savonnée par tous les usagers, avant la baignade,contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Strasbourg, le 6 juillet 2026

Pour le Délégué Territorial,

L'ingénieure sanitaire

Clémence AUGUSTIN